

別紙 1

契約期間の電力使用計画（2025年4月から2026年3月まで）1ヵ年分  
{名古屋市立大学 桜山施設}

	最大需要電力 (Kw)	予定使用電力量 (Kwh)
2025年 4月	4,379	2,124,000
5月	5,220	2,497,000
6月	6,004	2,687,000
7月	6,598	3,268,000
8月	9,311	4,620,000
9月	9,282	4,183,000
10月	7,716	3,461,000
11月	7,354	3,235,000
12月	7,209	3,155,000
2026年 1月	7,194	3,121,000
2月	7,309	2,957,000
3月	7,107	3,088,000
計		38,396,000

4月～8月は2024年度実績、9月～3月は2023年度実績を使用している。また8月以降については、最大需要電力は実績値に2,800Kwを足し、予定使用電力量は病院の実績値を1.6倍している。

最大需要電力の実績は2024年8月に6,511Kwを記録しており、この値に2,800Kwを足した9,311Kwが予定の最大値となる。それを踏まえ、契約電力を4～7月を6,800Kw、8～3月を9,600Kwとする。